

ZAC EVOLIS  
COMMUNE DE TERGNIER (02)  
Rue Léonard de Vinci

# SCCV FP CHAUNY-TERGNIER



**MAITRE D'OUVRAGE:**

FAUBOURG PROMOTION  
37 Avenue Pierre 1er de SERBIE  
75008 PARIS  
TEL: 01.44.94.94.50

**FP CHAUNY-TERGNIER**  
37 Avenue Pierre 1er de Serbie  
75008 PARIS - Tél. 01 42 68 86 30  
RCS PARIS 948 159 439

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME  
LOGISTIQUE AVEC SES BUREAUX

**IDEC :**

3, Rue Copernic  
CS 83 425 La Chaussée-Saint-Victor  
41 034 BLOIS Cedex  
Téléphone : 02.54.74.54.26



**ARCHITECTE** Architecte Baudoin sas

40, place Augereau  
77610 la Houssaye en Brie  
N° ordre des architectes  
idS01938 et S10999

## DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

N°	Intitulé du plan	DESSINE PAR :	ARO
An.04	VOLET DE SECURITE	DATE :	Septembre 2023
		ECHELLE :	

	DATE	Dess.	MODIFICATIONS		DATE	Dess.	MODIFICATIONS
A	25/09/24		Mur REI 180 en cellule	I			
B				J			
C				K			
D				L			
E				M			
F				N			
G				O			
H				P			

N°AFFAIRE	EMETTEUR	PHASE	LOT	BATIMENT	NIVEAU	TYPE DOCUMENT	N° DOCUMENT	INDICE
22041	IDEC	PC				PL	An.04	

CES PLANS SONT LA PROPRIETE DE LA SOCIETE IDEC INGENIERIE ET NE PEUVENT ETRE REPRODUITS SANS AUTORISATION  
( conformément à la législation en vigueur )




Schéma Implantation des parois coupe feu – 25/09/2024

-  Paroi REI120 dépassant d'1m en couverture au droit du franchissement, compris retour de 50cm de part et d'autre du mur en façade des quais (compris portes et vitrages)
-  Paroi écran thermique REI120 toute hauteur (hors portes et vitrages)
-  Paroi écran thermique REI180 dépassant toute hauteur (hors portes et vitrages)
-  Paroi REI120 jusque sous couverture des locaux (compris portes et vitrages des parois intérieures, mais hors grilles ventilation des parois extérieures et hors portes extérieures sauf indication contraire)
-  Paroi REI120 jusque sous couverture des locaux (compris portes et vitrages) puis écran thermique REI120 toute hauteur (hors portes et vitrages)
-  Paroi REI120 jusque sous bac de couverture de l'entrepôt (compris portes et vitrages) – cas de la différence de couverture de plus de 4m entre couverture Bureaux et couverture Entrepôt
-  Paroi REI180 dépassant d'1m en couverture au droit du franchissement, compris retour 50cm de part et d'autre du mur en façade des quais (compris porte et vitrages)