



AVIS RELATIF A LA DESSERTE DU PROJET EN EAU POTABLE

Dossier suivi par GEORGE Nancy  
☎ 04 80 48 84 03 – ngeorge@grandannecy.fr

**Demande d'autorisation d'urbanisme - DP0741942500005**

**Présentée par Monsieur BOUCHERIHA Tahar - 1352 route de Chessy - 74540 MÛRES**

**Projet : Création d'un terrain à bâtir - Route de Chessy - 74540 MÛRES**

Monsieur le Maire,

J'accuse réception du dossier référencé ci-dessus.

Après étude, je vous informe qu'**un avis favorable** est donné pour cette demande, sous réserve des dispositions ci-après :

**1. Raccordement au réseau public**

Le raccordement de toute construction au réseau public de distribution d'eau potable se fera à partir de la conduite de Ø 80 mm située sous la voie route de Chessy, **sous réserve de l'obtention des servitudes correspondantes.**

La pression statique du réseau, mesurée au poteau incendie le plus proche, poteau n° MU13 situé à 260 ml du centre de la parcelle détachée, indique 6 bars. **Ces informations sont valables à la date du présent avis et susceptibles d'évoluer dans le temps.**

**2. Protection contre les retours d'eau**

L'installation intérieure ne devra pas permettre, à l'occasion de retours d'eau, la pollution du réseau public ou des réseaux intérieurs privés. Lorsque l'eau potable alimentera un réseau particulier ou un circuit fermé pouvant provoquer des risques de pollution par retour (piscine, installations de chauffage collectif, réseau d'incendie intérieur, réseau d'arrosage automatique, etc...), le demandeur installera un dispositif de disconnexion.



# RESEAU D'EAU POTABLE

DP0741942500005

Route de Chessy

74540 MÛRES

Le tracé du réseau est donné à titre indicatif

- |               |               |                  |                       |
|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Canalisation  | Vanne hydrant | Poteau incendie  | Réservoir             |
| Branchement   | Vanne vidange | Borne fontaine   | Station de pompage    |
| Vanne fermée  | Réducteur     | Borne de puisage | Caplage               |
| Vanne ouverte | Compteur      | Borne d'arrosage | Forage                |
| Roclinet      | Ventilouse    | Bassin           | Station de traitement |

11/03/2025



1 : 1000

