

Sujet : [INTERNET] RE: RTE projet solaire Bischoffsheim

De : > fabien.keller (par Internet) <fabien.keller@rte-france.com>

Date : 17/12/2024 à 13:17

Pour : Geoffrey SCHALL <geoffrey.schall@gdsolaire.com>

Copie à : "BURDET Lysiane (Instructeur ADS) - DDT 67/SUA/DSF/IAU" <lysiane.burdet@bas-rhin.gouv.fr>

Bonjour M SCHALL

Désolé pour le retard, voici les nouvelles distances :

Notre service ingénierie, après étude de la résistivité du sol autour du pylône n°18, il s'avère que celle-ci est bien plus faible que prévu et modifie les distances de détection de proximités électriques de nos 2 zones 5000V (réseaux humides, canalisations) et 1500V (réseaux secs, BT, HTA, MALT).

Soit 26m en zone 5000V et 85m en zone 1500V, ce qui permet de lever l'incompatibilité électrique détecté initialement sans étude de résistivité du sol, et permettre la faisabilité du projet avec l'implantation actuelle des transformateurs.

Pour prévenir tout risque sur la sécurité des personnes, il est préconisé de bien mettre en équipotentialité les structures du parc photovoltaïque flottant, et de relier le potentiel de ces structures au potentiel des masses des postes de transformations.

Bien cordialement

FABIEN KELLER
Technicien Contremaitre Environnement Tiers

RTE - Pôle Gestion de l'Infrastructure - Direction Maintenance - Centre
Maintenance Nancy - Groupe Maintenance Réseaux Alsace - Equipe Appuis
fabien.keller@rte-france.com
Fixe. +33389636318 **Port.** +33664338420

RTE
12 avenue de hollande
68110 Illzach

NOUS SUIVRE
rte-france.com

Libre (C1)	Interne RTE (C2)	Restreint RTE (C3)	Confidentiel RTE (C4)
☐	☒	☐	☐

Mon mail lorsqu'il est envoyé en dehors des plages habituelles de travail, n'attend pas de réponse immédiate.

De : Geoffrey SCHALL <geoffrey.schall@gdsolaire.com>
Envoyé : mardi 17 décembre 2024 12:13
À : KELLER Fabien <fabien.keller@rte-france.com>
Cc : BURDET Lysiane (Instructeur ADS) - DDT 67/SUA/DSF/IAU <lysiane.burdet@bas-rhin.gouv.fr>
Objet : RE: RTE projet solaire Bischoffsheim

Vous n’obtenez pas souvent d’e-mail à partir de geoffrey.schall@gdsolaire.com. [Pourquoi c’est important](#)

EXPÉDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

Bonjour M. KELLER,

Nous n'avons pas eu votre retour suite à notre échange téléphonique et mon mail ci-dessous.

Je vous remercie par avance de bien vouloir revenir vers moi avec vos nouveaux éléments.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.

Bien à vous

Geoffrey
GDS

De : Geoffrey SCHALL

Envoyé : lundi 2 décembre 2024 17:42

À : fabien.keller@rte-france.com

Cc : BURDET Lysiane (Instructeur ADS) - DDT 67/SUA/DSF/IAU <lysiane.burdet@bas-rhin.gouv.fr>

Objet : RTE projet solaire Bischoffsheim

Bonsoir M. KELLER,

Comme échangé ensemble par téléphone, pourriez-vous me repréciser les résultats de votre étude menée sur le sol à proximité du pylône 18 ?

En vous remerciant par avance.

Bonne soirée.

Bien cordialement,

Geoffrey Schall | GENERALE DU SOLAIRE

Chef de Projets Développement

50, rue Etienne Marcel

75002 Paris, France

Tel : +33 (0) 6 31 83 03 88

geoffrey.schall@gdsolaire.com

image002

Découvrez les solutions GENERALE du SOLAIRE sur www.gdsolaire.com

P Avant d'imprimer ce mail, pensez à son impact sur l'environnement

"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. Si vous avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre et de procéder à sa destruction.

This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If you have received this communication by error, please notify us immediately by electronic mail, do not disclose it and delete the original message."

"Ce message est destiné exclusivement aux personnes ou entités auxquelles il est adressé et peut contenir des informations privilégiées ou confidentielles. Si vous avez reçu ce document par erreur, merci de nous l'indiquer par retour, de ne pas le transmettre et de procéder à sa destruction.

This message is solely intended for the use of the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged or confidential. If you have received this communication by error, please notify us immediately by electronic mail, do not disclose it and delete the original message."