

Regard de contrôle en limite de propriété

J1

Rejet vers bassin de l'atlantique
56 litres / seconde

L

Pompe de relevage EP
56 litres / seconde

Séparateur hydrocarbures

Débit de fuite EP
47 litres / seconde

Vanne de sectionnement

Station de relevage EP
700 litres / secondePompe de relevage EU domestiques
après passage par microstationBassin de rétention
des eaux pluviales
1900m3Bassin de rétention
des eaux d'incendie
1700m3Station de traitement des
eaux usées industriellesRacks métalliques
Support de canalisations aériennes

J2

A

B1

B2

C

B3

B4

J3

F

G

H

I

J4

M

Micro-station de traitement des
eaux usées domestiques

E1

E2

E3

Raccordement d'alimentation (Eau potable et industrielle / gaz / électricité)
sur réseaux existants sur le site du GPMD

PLAN MASSE / éch. 1-5000 - REPERAGE DU POINT DE REJET DANS LA BASSIN DE L'ATLANTIQUE

LEGENDE

ANNOTATIONS

Limites de la parcelle projet

Sens de circulation des voiries

LISTE DES BATIMENTS

A / Bâtiment de stockage des produits finis
B 1 / Fours N°1 et N°2
B 2 / Fours N°3 et N°4
C / Broyage des briquettes + laboratoire
D/ Poste de déchargement des camions et trains
E/ Stockage des matières premières
F/ Atelier maintenance et entrepôt
G/ Station de dépotage et de chargement diesel + station recharge électrique
H/ Bureaux et vestiaires
I/ Stockage et pompage des eaux d'incendie
J 1/2/3/4 Sous stations électriques
K/ Station de traitement des eaux usées industrielles
L/ Silos de stockage "tampon"
M/ Poste de garde
N/ Poste de raccordement gaz
O/ Poste de raccordement électrique

RESEAUX

Alimentations :

Eau Potable et Industrielle

Electricité

Gaz

Assainissements :

Eau pluviales

Eaux usées domestiques

Incendie :

Poteaux incendie

Canalisations d'alimentation

Maître d'ouvrage:

AMELI Green Lime Solutions
3031 rue du Comte Jean
59760 GRANDE SYNTHÉ



Architecte - Maître d'œuvre

Santer Van Hoof Architecture
Route de l'Ecluse Trystam - Hotel des Technologies
59 140 DUNKERQUE



Construction d'une usine de production de Chaux
route du terminal à Ponderaux Ouest
59820 GRAVELINES

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

PC02_B PLAN MASSE - RESEAUX

ECHELLE : Comme indiqué

N° Plan : PC02_B Dessinateur : P.M. DATE : AOÛT 2024

Ind. Date Modifications

Signature Maître d'œuvre :