



**Attestation de conformité du projet
 D'installation d'assainissement non collectif**

Référence :

- Article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Article R431-16 du Code de l'Urbanisme

Coordonnées du demandeur	AMeLi Green Lime Solutions SAS 3031 rue du Comte Jean, CS 52508 59381 Dunkerque cedex 1
Référence dossier SPANC	740
Adresse du projet	Route du Terminal à Pondéreux Ouest 59 820 GRAVELINES

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif, au regard des principes généraux et des prescriptions techniques imposées par l'arrêté modifié du 21 juillet 2015 et des éléments déclaratifs transmis par le demandeur, atteste de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif	
Dossier déposé	Etude de filière et d'implantation d'un dispositif d'assainissement non collectif – Bureau d'étude DPFL
Caractéristiques du projet de construction	Construction d'une usine de chaux
Descriptif du projet d'installation validé	Mise en place d'une microstation Aquamax professionnel G de 28 EH, rejet des eaux traitées dans le bassin maritime de l'atlantique
Dimensionnement validé	55 personnes x 0,5 EH soit un total de 28 EH

Le 28/06/2024	
Le Conseiller Enquêteur	Le directeur,
	
C. TOULOTTE	Julien JADOT
	

La présente attestation n'est valable que pour le projet d'installation d'assainissement non collectif déposé préalablement à la demande de permis de construire et le plan de masse soumis à l'avis du Service Public d'Assainissement Non Collectif. La possibilité pour le demandeur de modifier son projet d'installation d'assainissement non collectif postérieurement à l'obtention de son permis de construire demeure envisageable à la condition impérative que le nouveau projet d'assainissement reste adapté au projet immobilier validé, notamment en terme de dimensionnement, de périmètre d'implantation et vis-à-vis des contraintes de la parcelle. Dans ce cas, une demande modificative doit être déposée auprès de Service Public d'Assainissement Non Collectif, une nouvelle instruction du projet étant nécessaire.