

**DDTM Nord**  
**30 rue de l'Hermitte**  
**BP 6533**  
**59386 DUNKERQUE**

Dunkerque, le 06/12/2024

**Dossier n° PC 059 273 24 00027**  
**Affaire suivie par : Catherine DERUY**

Nos réf. : HO/FD 3043

Objet : **Avis favorable** pour une demande de Permis de Construire  
Route du terminal à Pondéreux Ouest à Gravelines.

Madame,

Dans le cadre de l'instruction du dossier, ci-dessus en objet, que vous avez bien voulu nous transmettre pour avis, nous avons l'honneur de vous informer de notre avis **favorable**.

Pour l'eau potable :

- L'alimentation en eau potable de la zone concernée pourra se faire à partir de la dn 400 au nord et à partir de la nouvelle conduite projetée par le Syndicat l'Eau du Dunkerquois au sud de votre projet.

Pour l'eau Industrielle :

- L'alimentation en eau industrielle de la zone concernée pourra se faire à partir de l'extension qui sera réalisée par le Syndicat l'Eau du Dunkerquois à partir de la canalisation ø 600 située à l'ouest de votre projet.

Le branchement sur le réseau public jusqu'au compteur général sera réalisé par l'Eau du Dunkerquois aux frais du demandeur. Les réseaux intérieurs, extensions après compteur et tous les branchements en propriété privée seront à la charge du demandeur.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

**Henri ODENT**

**Responsable d'Exploitation**

