
EVENEMENT INITIATEURS
EVENEMENT REDOUTES CENTRAUX
PHENOMENE DANGEREUX
EFFETS
CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES HORS SITE
SCENARIO 1
10-3
Acte de malveillance
Mesures anti-intrusion Vidéosurveillance NC2
Extincteur et formation à l'utilisation NC1
10-5
Inflammation de déchets combustibles dangereux Stockage de bois C
10-5
Incendie
Réserve d'eau
Effets thermiques
Vanne d'isolement
Dispersion des fumées toxiques (créosote)
Eaux d'extinction d'incendie
SCENARIO 2
10-3
Acte de malveillance
Erreur humaine
10-4
Dysfonctionnement du broyeur
Mesures anti-intrusion Vidéosurveillance NC2
Contrôle Procédure Extincteur NC1
10-5
Inflammation du broyeur Aire de broyage
10-5
Incendie
Réserve d'eau
Effets thermiques
Vanne d'isolement
Dispersion des fumées
Eaux d'extinction d'incendie
SCENARIO 3
10-3
Court-circuit
10-4
Détecteur de fumée Système d'arrêt d'urgence NC2
Extincteur et formation à l'utilisation NC1
10-5
Feu électrique Réseaux
10-5
Incendie
Réserve d'eau
Effets thermiques
Vanne d'isolement
Dispersion des fumées
Eaux d'extinction d'incendie
SCENARIO 4
10-4
Défaut d'entretien
Défaut de rétention
10-5
Sonde de niveau et alarme anti-débordement NC2
10-5
Fuite de créosote Stockage bois C
10-5
Dispersion polluants
Vanne d'isolement + séparateur
Pollution
Pollution des sols et des eaux