



LEGENDES	LOCAUX A RISQUE	PORTES ET CLOISONS	VENTILATION ET DESENFUMAGE	DISTANCE A PARCOURIR SELON C043	FACADES	LARGEUR DE PASSAGE	ESCALIERS ET ASCENSEURS	DIVERS
	<ul style="list-style-type: none"> Local à risques moyen CF 1H et gaines techniques CF 1 H Local à risques important CF 2H 	<ul style="list-style-type: none"> Portes pare-flamme pf1/2h + fp Portes coupe-feu cf1/2h + fp Portes coupe-feu et fermetures automatique cf1h + fp Cloison cf 1H 	<ul style="list-style-type: none"> Conduits de ventilations basses Conduits d'extraction Lanterneaux de désenfumage 	<ul style="list-style-type: none"> IT 246: 7.80 IT 246: 8.00 	<ul style="list-style-type: none"> Façades accessibles par escaliers à l'air libre 	<ul style="list-style-type: none"> Sorties x UP Dégagements x UP 	<ul style="list-style-type: none"> Escaliers encoignés Escaliers à l'air libre Espaces d'attente sécurisé 	<ul style="list-style-type: none"> CS Colonnes sèches Borne incendie Niveau de référence + 27.00 NGF

Payagiste - BROUSSAILE Atelier de Paysage
courriel - téléphone

B.E.T. Géotechnique - IGESOL
courriel - téléphone

B.E.T. BREAM - SOCOTEC
courriel - téléphone

Bureau de Contrôle - APAVE
courriel - téléphone

Coordonnateur SPS - SOCOTEC
courriel - téléphone

Economiste - Cabinet Denis ROUSSEAU
courriel - téléphone

B.E.T. Structure - BETAP
courriel - téléphone

B.E.T. Fluides - AKKAD
courriel - téléphone

B.E.T. Acoustique - APAVE
courriel - téléphone

B.E.T. VRD - AGEIS
courriel - téléphone

Maitre d'Ouvrage
BATIGNOLLES 2025
7 Boulevard de Laine au Tangary
85180 Les Sables d'Olonne
MAIL - T 02 51 90 90 00

Architecte
forma6
17 rue La Noue Bras de Fer
44300 Nantes
forma6@forma6.net - T 02 40 29 47 25

PLAN RDC SI
Construction d'un immeuble de bureaux
187 - 189 Boulevard Jules Vernes | 44300 NANTES

Maitre d'Ouvrage - **BATIGNOLLES 2025**
Architecte - **forma6**

Code Projet	Phase	N° de document	Emetteur	Mission	Zone	Niveau	Indice	Echelle	Date
BAT25	PC	PC40f	forma6	SEI	BUR	N0	0	1:200	27/11/2024