

CEZANNE



TELEHOUSE
137 Bd Voltaire
75011 PARIS
01.56.06.40.30

CEZANNE
Allée de la broquette
13170 LES PENNES MIRABEAU



APL DATA CENTER
106 avenue Marx Dormoy
92120 MONTROUGE
01.46.94.91.00
www.apl-datacenter.com



RICHET PATRICK
Bat. A2 Centre de vie Agora, Les
paluds
13400 AUBAGNE
04.42.72.64.27

Réponses à la contribution de Menelik

PROJET	EMETTEUR	PHASE	ZONE	NIVEAU	LOT	TYPE	NUMERO	INDICE
CEZANNE	APL							01

Les réponses apportées par TELEHOUSE sont présentées ci-dessous en format tableau rappelant la question ou remarque de Menelik, la réponse associée de TELEHOUSE et le renvoi vers le document modifié du dossier de demande d'autorisation environnementale.

Question/remarque de Menelik	Réponse de TELEHOUSE	Renvoi vers le(s) chapitre des documents modifiés																	
La complétude des informations restent partielles concernant les eaux souterraines.	Les relevés piézométriques sont toujours en cours pour évaluer la profondeur de la nappe. Ci-dessous sont présentés les derniers relevés à date : <table><tr><td></td><td>13/02/2025</td><td>04/03/2025</td><td>03/04/2025</td><td>27/05/2025</td><td>20/06/2025</td></tr><tr><td rowspan="2">SC1 + PZ</td><td>16.16 m/TN</td><td>16.20 m/TN</td><td>16.50 m/TN</td><td>16.10 m/TN</td><td>16.96 m/TN</td></tr><tr><td>56.71 mNGF</td><td>56.67 mNGF</td><td>56.37 mNGF</td><td>56.77 mNGF</td><td>55.91 mNGF</td></tr></table> Les relevés montrent une nappe à 16m de profondeur.		13/02/2025	04/03/2025	03/04/2025	27/05/2025	20/06/2025	SC1 + PZ	16.16 m/TN	16.20 m/TN	16.50 m/TN	16.10 m/TN	16.96 m/TN	56.71 mNGF	56.67 mNGF	56.37 mNGF	56.77 mNGF	55.91 mNGF	PJ-04_Etude d’impact, chapitre III.3.5 Eaux souterraines
	13/02/2025	04/03/2025	03/04/2025	27/05/2025	20/06/2025														
SC1 + PZ	16.16 m/TN	16.20 m/TN	16.50 m/TN	16.10 m/TN	16.96 m/TN														
	56.71 mNGF	56.67 mNGF	56.37 mNGF	56.77 mNGF	55.91 mNGF														