

 PRÉFET DU CALVADOS <i>Liberté Égalité Fraternité</i>		DDTM du CALVADOS SUR
--	--	---

FICHE AVIS (AVIS'AU) sur PA 014 204 25 00001
Projet : Travaux de revalorisation et de sécurisation
du site historique de la Pointe du Hoc
Porteur de projet : AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION

<i>Service/unité</i>	<i>Service Urbanisme et Risques / unité risques</i>
<i>Rédacteurs Validation</i>	<i>Magali PIRAULT</i>
<i>Date / version</i>	<i>10/10/2025 – Version V0</i>
Contexte de l'avis	
<i>Pétitionnaire</i>	<i>AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION représenté par Mrs Nicolas KELEMEN et David SIMONS</i>
<i>Description du projet et de la demande</i>	<i>Travaux de revalorisation et de sécurisation du site historique de la Pointe du Hoc</i>
<i>Documents soumis à avis</i>	<i>Dossier d'autorisation au titre du code de l'urbanisme (PA)</i>
<i>Avis à remettre avant le</i>	<i>22 octobre 2025</i>

Avis
Le projet, situé 2 chemin des Rangers à 14450 CRICQUEVILLE-EN-BESSIN, parcelles OC 92 à 101, consiste en des travaux de revalorisation et de sécurisation du site historique de la Pointe du Hoc. Les terrains sont concernés par des risques de mouvements de terrain : - chutes de blocs : pente forte à très forte au niveau du versant côtier. Le projet va dans le sens d'une réduction de la vulnérabilité du site, en supprimant les cheminements les plus proches de la crête de falaise, exposée à un recul brutal en cas de chute de blocs. La plateforme nommée "belvédère sur falaise" sera implantée à une distance de 20m de la crête. Nous recommandons la réalisation d'un suivi annuel de l'évolution de la falaise et de sa stabilité, afin d'envisager un recul de plateforme en fonction du recul de la crête et/ou des signes d'instabilité pouvant engendrer un recul à court terme. - RGA : exposition faible à forte (bunker d'observation exposition forte - pl commémorative exposition faible) : le projet n'est pas concerné par les dispositions réglementaires prévues par le code de la construction et de l'habitation en zones d'exposition moyenne et forte de retrait-gonflement des argiles. - sismicité : faible - cavités non localisées