

CORTIZO - Chemillé-en-Anjou (49)

Désenfumage et amenées d'air frais

Bâtiment	Surface (m ²)	Canton	Surface (m ²)	2% de la superficie du canton	Nombre de lanterneaux désenfumage	Surface utile DENFC (m ²)	SUI > 2%	Conformité
Atelier	21615	1	1600	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		2	1600	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		3	1600	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		4	400	8	2	Exutoires	4	8 OUI
		5	1600	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		6	1600	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		7	1600,0	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		8	395,0	7,9	2	Exutoires	4	8 OUI
		9	1600,0	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		10	1600,0	32	8	Exutoires	4	32 OUI
		11	200,0	4	1	Exutoires	4	4 OUI
		12	1000,0	20	5	Exutoires	4	20 OUI
		13	800,0	16	4	Exutoires	4	16 OUI
		14	600,0	12	3	Exutoires	4	12 OUI
		15	600,0	12	3	Exutoires	4	12 OUI
		16	450,0	9	3	Exutoires	4	12 OUI
		17	300,0	6	2	Exutoires	4	8 OUI
		18	180,0	3,6	1	Exutoires	4	4 OUI
		19	1065,0	21,3	5	Exutoires	5	25 OUI
		20	704,0	14,08	3	Exutoires	5	15 OUI
		Trans 1	1121,0	22,42	6	Exutoires	4	24 OUI
		Trans 2	1000,0	20	5	Exutoires	4	20 OUI

Atelier	
Surface (m ²)	21615
Nombre	1
Hauteur (m)	3,5
Largeur (m)	4,26
Issues de secours	
Nombre	
Hauteur (m)	
Largeur (m)	
Porte sectionnelle	
Nombre	2
Hauteur (m)	5,5
Largeur (m)	7,5
Porte double	
Nombre	3
Hauteur (m)	2,04
Largeur (m)	1,8
Porte plein pied	
Nombre	4
Hauteur (m)	2,04
Largeur (m)	0,9
Superficie des amenées d'air frais (m ²)	44,27
	OUI