



VOS REF.

NOS REF. ENV 126

REF. DOSSIER COT-PCC-2023-67108-CAS-185967-N4Z3L5

INTERLOCUTEUR Rinore MALIQI

TÉLÉPHONE +33389636329

MAIL rte-cm-ncy-gmr-als-env@rte-france.com

FAX

OBJET Avis sur PC 067 108 22 R0013

Préfet de la région grand est

14 rue de Maréchal

Strasbourg Strasbourg

A l'attention de ANDRE Carole

ILLZACH, le 07/07/2023

Madame,

Par courriel du 07/07/2023, vous nous avez transmis la demande de permis de construire n°PC 067 108 22 R0013, déposée par Centrale photovoltaïque de la zone de desserrement de Strasbourg, concernant une parcelle située sur le territoire de la commune de Dupigheim, et cadastrée section 62 numéro 0684.

Nous vous informons qu'aucune ligne, aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de transport d'énergie électrique (ouvrage de tension supérieure à 50 000 Volts) ne traverse le terrain concerné.

Nous vous précisons toutefois que cette réponse vaut uniquement pour les ouvrages dont RTE est gestionnaire (ouvrages dont la tension est supérieure à 50 000 Volts), et qu'il peut exister, sur le terrain d'assiette du projet, des ouvrages de distribution d'énergie électriques ou des ouvrages de transport et de distribution de gaz qui dépendent d'autres exploitants (ENEDIS, régies, GRDF, GRTgaz, etc.). Nous vous invitons donc à vous rapprocher de ces derniers pour obtenir toutes les informations utiles.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Le Responsable Maintenance Réseaux
Du GMRI Alsace**

Thierry RECHTENSTEIN