



be strong, be **KUHN**

Mairie de Monswiller
Service de l'Urbanisme
4, rue du Général Leclerc
67700 Monswiller

Objet :

Demande de permis d'aménager

PA 067.307.24.R0001

déposée le 17/12/2024

ATTESTATION CONCERNANT LA DECI

Dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager citée en référence, suite aux échanges entre le SIS67 et notre architecte STUDIO WOLFHUGEL, nous avons l'honneur de vous apporter au travers de la présente attestation, les informations complémentaires sollicitées.

Le chapitre « 5.3.4.1.12 Aménagement mis en œuvre pour la défense incendie » est complété par :

- les 720 m³/h de la DECI sont assurés par :
 - 2 poteaux d'incendie publics pour 120 m³/poteau, soit 240 m³/h
 - les 460 m³/h complémentaires soit 920 m³ sur 2 heures peuvent être pris sur la cuve de sprinklage (983 m³)
 - sur le site, les bassins de stockage d'eau d'extinction (notamment au Nord dans le site existant) étant éloignés, la pomperie du local sprinklage sera équipée et dimensionnée pour garantir un débit de 460 m³/h.
- lors du dépôt à venir de la demande de permis de construire pour les bâtiments, ces dispositifs seront décrits de façon plus détaillée.

Nous vous remercions de transmettre la présente au SIS.
Recevez, nos salutations cordiales,

Stéphane SCHISSELE

Dominique SCHNEIDER