



**GINGER**  
 ENVIRONNEMENT &  
 INFRASTRUCTURES  
 Les Hauts de la Duranne - 370 rue R.  
 Descartes - CS 90340  
 13799 Aix-en-Provence Cedex3  
 04 42 99 27 27  
 www.gingergroupe.com




## Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°  
 00135  
 Séparatif  
 eaux  
 usées  
 (HY 13 B0001)**

<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,930 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECP)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1: Arrivée I	63 °	Ø150	PVC	0,930 m	NR m
	8: Exutoire I	204 °	Ø150	PVC	0,930 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette	
Présence de racines	

Observations sur le regard	

Travaux proposés	