


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées

**RV N°
 00149
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,660 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations				
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN FE/NGF
	1: Arrivée I	21 °	Ø250	Fibro ciment	0,660 m NR m
	8: Exutoire I	267 °	Ø250	Fibro ciment	0,660 m NR m

