



GINGER
ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES
 Les Hauts de la Duranne - 370 rue R.
 Descartes - CS 90340
 13799 Aix-en-Provence Cedex3
 04 42 99 27 27
 www.gingergroupe.com




**Diagnostic du réseau
 d'assainissement
 CCBVIR
 Réseau d'eaux usées**

**RV N°
 00303
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,660 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	267 °	Ø150	Fibro ciment	0,660 m	NR m
	2:Arrivée II.1	354 °	Ø100	PVC	0,500 m	NR m
	8:Exutoire I	93 °	Ø150	Fibro ciment	0,660 m	NR m



Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés