


Diagnostic du réseau d'assainissement CCBVIR Réseau d'eaux usées


**RV N°
 00446
 Séparatif
 eaux
 usées
 (HY13 B0001)**

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
--------------------	----------------	-----------------------	-------------------------

Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,050 m	Cote radier NGF : NR m
-------------------	------------------------	----------------------	------------------------

Debit eau claire parasite (QECF)	NR l/s
---	--------

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	180 °	Ø400	PVC	1,050 m	NR m
	8:Exutoire I	34 °	Ø400	PVC	1,050 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
8	

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés
