

Désignation	Ouvrage visité	Type d'ouvrage	Regard de visite simple
Altimétrie	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 1,520 m	Cote radier NGF : NR m
Debit eau claire parasite (QECP)	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	90 °	Ø200	PVC	1,520 m	NR m
	2:Arrivée II.1	7 °	Ø50	Poly Ethylène	0,720 m	NR m
	8:Exutoire I	273 °	Ø200	PVC	1,520 m	NR m

Localisation

Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
8	
Observations sur la cunette	
Observations sur le regard	
Travaux proposés	