


 GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27		RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ÎLE ROUSSE	AF N° 00110 (HY13 B001)
--	---	--	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td> <td>fumee equipe 2</td> </tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td> <td>Gouttière</td> </tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Gouttière
	TYPE D'ANOMALIE	Gouttière	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td> <td>Privé</td> </tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td> <td>25 m²</td> </tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	25 m²
SURFACE RACCORDÉE	25 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td> <td>Adresse propriétaire : Hôtel Amistral Parcelle :</td> </tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Hôtel Amistral Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Hôtel Amistral Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td> <td></td> </tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <th>PROPOSITION DE TRAVAUX</th> </tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
☒ Rapide ☐ Différée ☒ Nette ☐ Diffuse	☐ Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) ☒ Connection hydraulique avérée par traçage au colorant ☐ Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION

COMMENTAIRES
Pas de commentaire