



INGENIERIE EUROPE
GINGER
ENVIRONNEMENT &
INFRASTRUCTURES
Les Hauts de la Duranne
- 370 rue R. Descartes -
CS 90340
13799 Aix-en-Provence
Cedex 3
04 42 99 27 27




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE L'ILE ROUSSE

**AF
N° 00119**
(HY13 B001)

| PHOTO | | DESCRIPTION | |
|-------|--|---|--|
| | | CAMPAGNE fumee equipe 2 TYPE D'ANOMALIE Autre DOMAINE APPLICATION Privé SURFACE RACCORDEE 20 m ² LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle : REGARD D'INJECTION 715 PROPOSITION DE TRAVAUX Création d'un reseau de collecte d'eau pluviale | |
| | | | |
| | | | |

| RÉPONSE À LA FUMÉE | | VALIDATION AU COLORANT | |
|--|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Rapide | <input checked="" type="checkbox"/> Nette | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |
| <input type="checkbox"/> Différée | <input type="checkbox"/> Diffuse | <input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) | <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant |



| COMMENTAIRES |
|--|
| Tuyau DN 80 mm qui prend caniveau et gouttière. La surface de ruissellement intrusif est difficilement appréciable, l'estimation indiquée constitue un minimum. |