



## RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO

**AF  
N° 00048**  
(HY13 B001)

PHOTO		DESCRIPTION
		<b>CAMPAGNE</b> fumee equipe 2 <b>TYPE D'ANOMALIE</b> Gouttière <b>DOMAINE APPLICATION</b> Public <b>SURFACE RACCORDEE</b> 75 m <sup>2</sup> <b>LOCALISATION</b> Adresse propriétaire : <b>Parcelle :</b> <b>REGARD D'INJECTION</b> <b>PROPOSITION DE TRAVAUX</b> Reprise du raccordement de la gouttière sur le réseau d'assainissement pluvial existant à proximité

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette  <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant
	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué ( élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue... )

