



Etat-major du Corps départemental des sapeurs-pompiers
42 bis route de Warnécourt
CS 70018
08008 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
☎ 03.24.32.46.00

Pôle Opération
Groupement des Supports Opérationnels
Service Prévention - Prévision
Affaire suivie par : Adjudant-chef Eric JEANTRELLE
Réf. : EM3/MC/EJ/
☎ 03.24.32.46.48
Courriel : prevision@sdis08.fr

DDETSPP 08 - SPAE 08 - SPAE

V/Réf. : Dossier EARL LA NOUE SAINT PIERRE à St Rémy le Petit

Objet : Réponse à une demande de contribution

Pour faire suite à votre demande, je vous confirme les éléments suivants :

Accessibilité au site :

Le site est accessible sans difficulté particulière par la Rn 51 et un chemin d'exploitation existant.

Défense incendie :

Une réserve incendie d'un volume de 120 m³ est installée sur le site à moins de 200 m du projet.
Elle est identifiée et connue du SDIS des Ardennes

Amélioration du niveau de sécurité du site :

L'exploitant pourra installer des extincteurs en nombre suffisant et appropriés aux risques dans le bâtiment.

Les extincteurs devront également être vérifiés annuellement par un organisme agréé.

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes reste à votre disposition pour vous apporter de plus amples renseignements.

Adjudant-chef Eric JEANTRELLE