

SPECIFICATION

- RESERVOIR : VERTICAL A TOIT FIXE
- CAPACITE NOMINALE : 3000m³
- DIMENSION : Øint 15m/H=20m
- REVETEMENT INT : RESISTANT A L'HYDROCARBURE
- REVITEMENT EXT : PEINTURE
- MATIERE : ACIER EN CARBON
- PRODUIT : SAF
- CODE : CODRES



HOLD

(*) : EN ATTENTE
 (**) : LES ORIENTATIONS DES PIQUAGES SONT EN ATTENTE

Rev	Date	Désignation	Dessiné Drawn	Vérifié Checked	Approuvé Approved
02	15/10/2025	MAJ BPE SUIVANT COMMENTAIRES.	AFA	ZOM	TIS
01	15/09/2025	AJOUT ECRAN FLOTTANT	AFA	ZOM	TIS
00	29/07/2025	PREMIERE EMISSION	THA	ZOM	TIS

PARLYM
ENERGIES & SYNERGIES

DE VIRIS - Le Monticelli - 1 rue du Docteur Zamenhof
 13016 MARSEILLE L'ESTAQUE
 Tel : +33 488 040 820 Fax : +33 488 040 821

Projet de développement industriel **NEOCARB LOG**
 Fos-sur-mer / Port-st-louis-du-Rhone

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE PARLYM ET NE PEUT ETRE COPIE SANS AUTORISATION / THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF PARLYM AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT AUTHORIZATION

SKETCH RESERVOIRS SAF

R01 / R02 / R03

DATE :
29/07/2025

ECHELLE / SCALE :
-

PHASE :
1/1

N° FOLIO / SHEET N°:
1/3

N° Client _____ N° PARLYM [PNG]250581 [IG] [PL]003 [02]

4
3
2
1
N° affaire : 250581

NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES SUR ROBE

REP.	Nb.	DN	PN	TYPE BRIDE	DEPASSE / ROBE	ELEVATION	DESIGNATION	OBSERVATIONS
N1	1	(*)	(*)	12B	205	(*)	SORTIE PRODUIT	ASPIRATION FLOTTANTE
N2	1	(*)	(*)	12B	205	(*)	ENTREE PRODUIT	+ DIFFUSEUR
N3	1	(*)	(*)	12B	205	(*)	VIDANGE	AVEC TUBE INT.
N4	1	(*)	(*)	(*)	150	(*)	PURGE	AVEC TUBE INT. + POT DE PURGE
N5	1	(*)	(*)	(*)	205	(*)	RESERVE	
N6	2	(*)	(*)	(*)	310	(*)	TROU D'HOMME DE ROBE AVEC POTENCE	SVT. CODRES
N7	2	(*)	(*)	(*)	180	(*)	NIVEAU HAUT/TRES HAUT DE SECURITE	
N8	2	(*)	(*)	(*)	-	(*)	ENTREE BOITE A MOUSSE	B.M + DEFLECTEUR
N9	3	(*)	(*)	(*)	-	(*)	PRISE D'ECHANTILLON + ROBINET	+ COFFRET INOX
N20	1	(*)	(*)	(*)	180	(*)	NIVEAU BAS DE SECURITE	
MT	5	(*)	(*)	(*)	-	(*)	MISE A LA TERRE	A ORIENTER SUR SITE
TD	5	(*)	(*)	(*)	-	(*)	TEMOIN DE TASSEMENT	A ORIENTER SUR SITE
PF	6	(*)	(*)	(*)	-	(*)	PATTE DE FIXATION CABLES INSTRUM.	
PS	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	PLAQUE SIGNALTIQUE	
CR	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	COURONNE DE REFROIDISSEMENT	INOX
CM	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	COURONNE ALIMENTATION MOUSSE	INOX
AR	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	MONTEE COURONNE REFROIDISSEMENT	PIEGE A CAILLOUX INOX
AM	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	MONTEE COURONNE MOUSSE	PIEGE A CAILLOUX INOX

ACCESSOIRES SUR TOIT

REP.	Nb.	DN	PN	TYPE BRIDE	DEPASSE / TOIT	RAYON / CENTRE	DESIGNATION	OBSERVATIONS
N10	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	RESERVE	+ B.P
N11	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	PIGE AUXILIARE CENTRALE	AVEC TAMPON DE JAUGE TYPE "WHESSOE" TJ2
N12	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	PIGE AUXILIARE LATERALE	AVEC TAMPON DE JAUGE TYPE "WHESSOE" TJ2
N13	-	(*)	(*)	(*)	-	(*)	EVENT + ARRETE FLAMME	DIMENSIONNER SELON CODE
F	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	DECOMPRESSION	SUR V.P DE REF.
N14	1	(*)	(*)	(*)	150	(*)	TROU D'HOMME DE TOIT	SVT. CODRES
N15	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	JAUGEUR DE NIVEAU (AVEC TUBE INTERNE)	A CONFIRMER SVT TYPE JAUGEUR
N16	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	VERTICALE DE PIGE DE REFERENCE	AVEC TAMPON DE JAUGE TYPE "WHESSOE" TJ2
G	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	INDICATEUR DE NIVEAU A REGLETTE	TYPE "WHESSOE"
N17	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	SONDE DE TEMPERATURE MULTIPPOINTS	
N18	2	(*)	(*)	(*)	-	(*)	EVENT DE SECOURS	
N19	1	(*)	(*)	(*)	-	(*)	RESERVE	

	NOMENCLATURE DES ACCESSOIRES	N° DE PLAN	FOLIO	REV
RESERVOIR REP:R01/R02/R03		PNG-250581-IG-PL-003	2/3	02

D

C

B

A

250581



