Pièce n°:

GESTIONNAIRE
DU RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE

CENTRE DE DEVELOPPEMENT ET D'INGENIERIE DE TOULOUSE

Liaison aérienne à 63 kV

BERAT - SEYSSES - MARCLAN

PROFIL EN LONG

Du poste de BERAT au Support n° 37

DEPARTEMENT : HAUTE-GARONNE

PARAMETRES CONDUCTEURS ET CABLES DE GARDE
VOIR TABLEAU EN DEBUT DE PLAN

ECHELLES : Hauteurs : 1/500
Longueurs : 1/2500

Indice : A	Format: 5.77 x 0.45 Surface : 2.60m²
Date: 24/08/2023	Vérifié le: 24/08/2023 Par: GEODESS

INABENSA FRANCE
Technoparc du Griffon, 511 route de la Seds
13127 Vitrolles
Tél. : 04.42.46.99.50

PLAN N° PC 6-7-8-9 RS PROJET 44

Alignement	BE	Alignement :308.45 m	CDG	
Repérage des phases			Phases	
Communes				BERAT
N° de support	6	7	8	9
Type de support	H2S2-87H2-FN_Y	A	A	A
Type de chaines	4U1X1N10A / 4U4H2N10D	4U1I1N10D-BP	4U1I1N10D-BP	4U1I1N10D-BP
Type de massif	DCC070	A	A	A
Type de CDG	ACDG	SCDG	SCDG	SCDG
Coordonnées Supports (RGF93)	X=553526.91 Y=6256793	X=553801.64 Y=6256892.35	X=554059.99 Y=6257028.38	X=554344.87 Y=6257178.18

Echelle Y = 1/500
Echelle X = 1/2500
Plan de comparaison PC=210 PC=190

Distances partielles		308.45	291.98	321.86
Numéros des pylônes Distances entre pylônes	6	7	8	9
Distances cumulées des pylônes Classes de précision	A	A	A	A
Altitudes des pylônes - Paramètres à 65°C	1197		1195	1200