

## Examen d'une demande d'AT

Nom de l'Etablissement : LOCAL SNSM  
Nature des travaux : Construction neuve  
Commune - Adresse : Port de Plaisance 44380 PORNICHET  
Origine :  
Désignation de l'activité : Accueil SNSM, VENTE  
Demandeur : SEMCEP PORNICHET 120 avenue de Gaulle 44380 PORNICHET  
PC N° : PA 44 132 2600001  
AT N° : 044 132 2600005b  
Classement :

- Type : M,

- Catégorie : 5<sup>ème</sup>

### DOCUMENTS EXAMINES

#### Pièces écrites

- ⇒ 1 demande d'autorisation de travaux datée du 23 janvier 2026 signé par le maître d'œuvre
- ⇒ 1 notice descriptive de sécurité datée du mai 2026 et signée du maître d'œuvre

#### Pièces graphiques

- ⇒ 1 jeu de plans (situation, niveaux) réalisé par ROUGERIE et TANGRAM en date du janvier 2026 et signé par ROUGERIE et TANGRAM

### REGLEMENTATIONS APPLICABLES

- Code de la construction et de l'habitation - Articles R.123-1 à R.123-55
- Règlement de sécurité contre l'incendie du 25 juin 1980 modifié relatif aux établissements recevant du public et instructions techniques annexées
- Arrêté Ministériel du 22 décembre 1981 modifié (dispositions particulières applicables aux établissements du type M)
- Arrêté Ministériel du 22 Juin 1990 modifié (dispositions particulières applicables aux établissements de 5<sup>ème</sup> catégorie)

## **EFFECTIF DU PUBLIC POUVANT ETRE ADMIS**

Référence : Article PE 3 de l'arrêté du 22 Juin 1990 modifié

Mode de calcul :

Public	17 personnes
Personnel	2 personnes
<b>TOTAL</b>	<b>19 personnes</b>

## **DESCRIPTION**

- Accueil (39.20 m2)
- Bureau (16.10 m2)



## **OBSERVATIONS**

### **IMPLANTATION (ARTICLE CO1)**

Conforme

### **ISOLEMENT (ARTICLES PE6, CO6A 10)**

Conforme

### **AMENAGEMENTS INTERIEURS (ARTICLES PE13, AM1 A 20)**

Conforme

**LOCAUX A RISQUES** (locaux de rangements, installations de cuisson, de chauffage, etc.)(Articles PE9, CO27 à 29)

Conforme

### **DEGAGEMENTS (ARTICLES PE11, CO34 A 60)**

Conforme

### **DESENFUMAGE (ARTICLES PE14, DF1 A 10)**

Non concerné

### **INSTALLATIONS ELECTRIQUES – ECLAIRAGE (ARTICLES PE24, EC1 A 15)**

Conforme

### **ALARME INCENDIE (ARTICLES PE27, MS71)**

Conforme

**MOYEN D'ALERTE (ARTICLES PE27, MS71)**

- Conforme

**MOYENS DE SECOURS (ARTICLES PE26, MS39)**

- Prévoir extincteur E6L pour 200 m2 et CO2 2Kg à proximité des risques électriques (**Article MS 39**)

**DEFENSE INCENDIE (ARTICLES MS5 A 7)**

- Conforme PI N° 8201. 8202. 8203. 8504. 8205. 8206 >= 60 m3/h

**DEFIBRILLATEUR (décret N° 2018-1186 DU 19 décembre 2018)**

- Non concerné

**PLAN / CONSIGNES (Article PE27)**

- A prévoir pour l'ensemble du site

**DISPOSITIONS EVACUATION PMR (ARTICLE GN 8)**

- Conforme

**OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES (ARTICLES GN13 ET 14)**


L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation (**Article GN 13**).

Faire établir par les différents installateurs, les certificats de conformité attestant que leurs installations et/ou équipements sont conformes aux normes en vigueur (**Article GN 14**).

**En conclusion, sous réserve d'exécuter les prescriptions sus-énoncées,  
je vous propose d'émettre un AVIS FAVORABLE à l'exécution de ce projet.**

Fait à Pornichet, le **12 JUIN 2026**

Pour le Maire,  
La conseillère municipale,  
Déléguée à l'accessibilité, et aux ERP



**Christine PRUKOP**

