

ANNEXE CO-05 :

Avis du SDIS sur le plan de masse

De : neuville loic <neuville.loic@sdis51.fr>

Envoyé : lundi 26 mai 2025 15:39

À : GERMAIN Mathilde (ENGIE BIOZ) <mathilde.germain@external.engie.com>

Objet : RE: [MAIL EXTERNE] Plan d'implantation - La Coveline

Bonjour,

L'ensemble des points évoqués sont repris dans votre compte-rendu, je n'ai pas de complément à y apporter.

Cordialement.



Lieutenant de 1^{ère} classe Loïc NEUVILLE
Bureau prévention industrielle et habitation
Groupement Gestion des risques
Route de Montmirail • CS 50010 • 51510 FAGNIERES
03.26.26.65.36
neuville.loic@sdis51.fr

SAISIE DES DONNÉES, RÉCEPTION DES SYMBOLES : devis@serviceprevention@sdis51.fr

La réception de courriel(s) en dehors des heures de services n'appelle pas à une réponse immédiate

De : mathilde.germain@external.engie.com <mathilde.germain@external.engie.com>

Envoyé : lundi 26 mai 2025 10:58

À : neuville loic <neuville.loic@sdis51.fr>

Cc : nathalie.bureau@engie.com

Objet : [MAIL EXTERNE] Plan d'implantation - La Coveline

ATTENTION: Cet e-mail provient d'une boîte mail externe au SDIS 51. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne connaissez pas l'expéditeur et c

Bonjour Monsieur Neuville,

Merci pour notre échange du vendredi 23 mai concernant le projet de méthanisation La Coveline à Sainte-Menehould.

Voici les principaux points que vous avez soulevés :

- Remarque générale positive sur le nouveau plan d'implantation, jugé plus optimisé et répondant mieux aux exigences de sécurité.
- **Réserve incendie à l'entrée :**
Il faudra veiller à bien positionner le poteau d'aspiration — repère à placer au-dessus du mot "incendie", vers le "ie" sur le plan.
Si cette réserve est déplacée vers la zone de la torchère, une protection par mur en béton devra être prévue entre la torchère et la réserve.
- **Réserve incendie près des intrants / chaudière :**
Un questionnaire a été soulevé concernant l'étendue de la zone ATEX autour de la chaudière, qui impacte l'aire de stationnement.
→ Proposition : faire pivoter la réserve incendie et l'aire de stationnement de 90°, afin de les aligner verticalement et les sortir de la zone ATEX.

N'hésitez pas à compléter ou corriger ce compte rendu s'il manque des éléments.

Bien à vous,

Mathilde Germain
Chef de projets méthanisation
ENGIE BIOZ
mathilde.germain@engie.com
06 07 21 14 73



bi0z-bl0me@hane.com

Tour T1 – 1 place Samuël de Champlain
92800 Paris la Défense cedex